

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-13039	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Παραλαβής	20/02/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική
Χαρακτηρισμός Πελάτη	1- OCTAGON - 09:30 - 0:13,7C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,6ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	21/02/2025 - 04/03/2025		

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-13040	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Παραλαβής	20/02/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	2- ΕΣΤΙΑ(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - 09:45 - 0:12,3C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,52ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	21/02/2025 - 04/03/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-17459	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	11/03/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	11/03/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο 1 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 10/03/2025 08:35 - Θ: 18.1 C		
Περίοδος Ανάλυσης	12/03/2025 - 15/03/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	35	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	27	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml

Παρατηρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης, Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-13169	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του: ΠΕΛΑΤΗΣ
Ημερομηνία Παραλαβής	21/02/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	21/02/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	2- ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο2 - 08:38 - 0:17,2C		
Περίοδος Ανάλυσης	22/02/2025 - 25/02/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	13	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	13	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml

Παρατηρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omíros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-13043	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Παραλαβής	20/02/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	5- CAFETIERO - 10:26 - 0:14,9C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,21ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	21/02/2025 - 04/03/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-13044
Ημερομηνία Παραλαβής 20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 6- ΚΥΛ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ - 10:40 - Θ:14,9C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,66ppm
Περίοδος Ανάλυσης 21/02/2025 - 04/03/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη.
Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Εισαγωγής 20/02/2025
Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-13045	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Παραλαβής	20/02/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	7- ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - 10:55 - Θ:13,3C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,46ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	21/02/2025 - 04/03/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	10	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	estimated 6	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-13046
Ημερομηνία Παραλαβής 20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 8- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 11:15 - Θ:14,9C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,63ppm
Περίοδος Ανάλυσης 21/02/2025 - 04/03/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη.
Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Εισαγωγής 20/02/2025
Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	12	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	estimated 8	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-13047	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Παραλαβής	20/02/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηριστικός Πελάτης	9- ΔΕΞΑΜΕΝΗ - 11:35 - Θ:18,1C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,86ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	21/02/2025 - 04/03/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-13048	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης :
Ημερομηνία Παραλαβής	20/02/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	20/02/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	10- ΣΧΟΛΕΙΟ(ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ) - 11:50 - 0:17,3C - ΥΠΟΛ.ΧΛΩΡΙΟ:0,60ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	21/02/2025 - 04/03/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	estimated 6	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	estimated 5	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix B; Procedure 8, 9 & 10; Medium C: GVPC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory