



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100526
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 1.Octagon-9:05-Θ:28,2C-ΥΠ.ΧΛ:0,2ppm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025

Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	261	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	235	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100528
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 3.Δημοτικό Σχολείο-9:50-Θ:25C-ΥΠ.ΧΛ:0,28ppm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025

Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	237	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	213	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-100529	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	26/09/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	4.Κυλικείο Γυμναστηρίου-10:00-Θ:24C-ΥΠ.ΧΛ:0,38ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	27/09/2025 - 07/10/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100530
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 5.Παιδικός Σταθμός-10:10-Θ:25,4C-ΥΠ.ΧΛ:0,27rpm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025

Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	78	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	60	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100531
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 6.Κυλικείο Οικονομικού-10:20-Θ:24,8C-ΥΠ.ΧΛ:0,12ppm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025
Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100532
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 7.Κυλικείο Πολ. Μηχανικών-10:35-Θ:26C-ΥΠ.ΧΛ:0,12ppm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025
Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



6
Αριθ. Πιστ. 44

Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-100533	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	26/09/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	8.Βαρέα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-10:45-Θ:25,2C-ΥΠ.ΧΛ:0,15ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	27/09/2025 - 07/10/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-100534	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	26/09/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	9.Εσπιατόριο Εστίας-11:00-Θ:21,40-ΥΠ.ΧΛ:0,45ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	27/09/2025 - 07/10/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	24	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	17	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-100535	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	26/09/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	10.Κυλικείο Ηρώων Πολυτεχνείου-11:05-Θ:28,4C-ΥΠ.ΧΛ:0,00rpm		
Περίοδος Ανάλυσης	27/09/2025 - 07/10/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100536
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 11.Κτίριο Α-09:25-Θ:24C-ΥΠ.ΧΛ:0,35rpm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025

Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	25	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	14	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100539
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 14.Cafetiero-11:35-Θ:25,4C-ΥΠ.ΧΛ:0,08ppm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025

Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος 2025-100540
Ημερομηνία Παραλαβής 26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Χαρακτηρισμός Πελάτη 15.Κυλικείο Ιατρικής-11:40-Θ:27C-ΥΠ.ΧΛ:0,25ppm
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 07/10/2025

Διεύθυνση πελάτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δειγματοληψία Από πελάτη κατά δήλωσή του.
Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Εισαγωγής 26/09/2025

Κατάσταση Δείγματος Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
OMX @22°C	ISO 6222:1999	87	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
OMX @37°C	ISO 6222:1999	73	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιοδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	Διεύθυνση πελάτη	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. Δείγματος	2025-100541	Δειγματοληψία	Από πελάτη κατά δήλωσή του. Μεταφορά Veltia
Ημερομηνία Παραλαβής	26/09/2025	Ημερομηνία Εισαγωγής	26/09/2025
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	16.ΕΕΛ-12:00-Θ:18,4C-ΥΠ.ΧΛ:0,24rpm		
Περίοδος Ανάλυσης	27/09/2025 - 07/10/2025	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
Καταμέτρηση Legionella spp	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	1000 cfu/L
Legionella pneumophila serogroup 1*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	
Legionella pneumophila serogroup 2-15*	ISO 11731:2017	<100	cfu/L	

Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory