



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100526  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 1.Octagon-9:05-Θ:28,2C-ΥΠ.ΧΛ:0,2ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | 261        | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | 235        | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory

Αποτελέσματα Αναλύσεων

Χαρακτηρισμός Πελάτη 2.Δεξαμενή-9:40-Θ:29,0C-ΥΠ.ΧΛ:0,31ppm  
Περίοδος Ανάλυσης 27/09/2025 - 30/09/2025

Κατάσταση Δείγματος Κανονική

| Παράμετρος                        | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα  | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                         | ISO 6222:1999               | estimated 3 | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                         | ISO 6222:1999               | Presence <3 | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                           | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0           | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000             | 0           | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                     | ISO 16266:2006              | 0           | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |

Παρατηρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαρκόπουλο - Μικροβιολογικό Εργαστήριο

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100528  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 3.Δημοτικό Σχολείο-9:50-Θ:25C-ΥΠ.ΧΛ:0,28ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | 237        | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | 213        | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory





## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100530  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 5.Παιδικός Σταθμός-10:10-Θ:25,4C-ΥΠ.ΧΛ:0,27ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | 78         | cfu/ml          | Ανευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | 60         | cfu/ml          | Ανευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100531  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 6.Κυλικείο Οικονομικού-10:20-Θ:24,8C-ΥΠ.ΧΛ:0,12ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | >300       | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | >300       | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100534  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 9.Εσπατόριο Εστίας-11:00-Θ:21,40-ΥΠ.ΧΛ:0,45ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | 24         | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | 17         | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης, Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory





## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100535  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 10.Κυλικείο Ηρώων Πολυτεχνείου-11:05-Θ:28,4C-ΥΠ.ΧΛ:0,00ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | >300       | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | >300       | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100536  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 11.Κτίριο Α-09:25-Θ:24C-ΥΠ.ΧΛ:0,35ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | 25         | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | 14         | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory





## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100539  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 14.Cafetiero-11:35-Θ:25,4C-ΥΠ.ΧΛ:0,08ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | >300       | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | >300       | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



**Πελάτης** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
**Κωδ. Δείγματος** 2025-100540  
**Ημερομηνία Παραλαβής** 26/09/2025  
**Περιγραφή Δείγματος** ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
**Χαρακτηρισμός Πελάτη** 15.Κυλικείο Ιατρικής-11:40-Θ:27C-ΥΠ.ΧΛ:0,25ppm  
**Περίοδος Ανάλυσης** 27/09/2025 - 07/10/2025

**Διεύθυνση πελάτη** ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ  
**Δειγματοληψία** Από πελάτη κατά δήλωσή του.  
Μεταφορά Veltia  
**Ημερομηνία Εισαγωγής** 26/09/2025

**Κατάσταση Δείγματος** Κανονική

| Παράμετρος                             | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης | Νομοθ. Όριο              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| OMX @22°C                              | ISO 6222:1999               | 87         | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| OMX @37°C                              | ISO 6222:1999               | 73         | cfu/ml          | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| E. coli                                | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης      | ISO 7899-2:2000             | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| P. aeruginosa                          | ISO 16266:2006              | 0          | cfu/100ml       | 0 cfu/100ml              |
| Καταμέτρηση Legionella spp             | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           | 1000 cfu/L               |
| Legionella pneumophila serogroup 1*    | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |
| Legionella pneumophila serogroup 2-15* | ISO 11731:2017              | <100       | cfu/L           |                          |

### Παρατηρήσεις

Legionella spp.: Ανάλυση 500ml δείγματος και αναγωγή του αποτελέσματος στο λίτρο (L) Matrix A; Procedure 8, 9 & 10 (Medium A & Medium C: GVPC)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:** Το δείγμα συμμορφούται με τα νομοθετικά όρια. Η συμμόρφωση αφορά τη σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν. Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory